

Uwaga:  
Wymaga się stosowania przez wykonawców materiałów i urządzeń i wyrobów dopuszczonych do stosowania spełniających wymogi wynikające z obowiązujących i przepisów (w tym również Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004). Dopuszczalne stosowanie innych niż przyjęte w dokumentacji sy i urządzeń i materiałów pod warunkiem zamiany równoważne lub lepsze.

[illegible]

**REW01**  
REMIZA 01 Z DNIA 28.11.2018  
dotyczy doprojektowania instalacji  
odprowadzenia ścieków  
od klimatyzatorów i central.

Uwaga  
Instalacje odprowadzenia skroplin  
włączyć do pionów kanalizacji sanitar  
poprzez zaszyfsonowane przyłącza  
z dodatkową blokadą antyzapachową.